

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
ВУКА КАРАЦИЋА 4**

**П Р А В И Л Н И К  
О ЗАШТИТИ ОД СТАТИЧКОГ  
ЕЛЕКТРИЦИТЕТА**

**јануар  
2013.**

На основу члана 7, 8. и 10. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СР Србије“ бр. 44/77, 45/85, 18/89 и „Сл. гласник СР Србије“ бр. 48/94) и члана 45. Статута Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, Управни одбор Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, дана 30.01.2013. године, доноси

## **П Р А В И Л Н И К О ЗАШТИТИ ОД СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА**

### **I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Овим правилником Предшколска установа „Сунце“ из Горњег Милановца, у даљем тексту Установа, прописује нормативе и мере заштите од стварања прекомерне количине статичког електрицитета који се може појавити у:

-Н опасним просторима угрожених експлозивним атмосферама од запаљивих течности и запаљивих гасова у облику гаса, паре и магле.

#### **Члан 2.**

Мере заштите, предвиђене овим Правилником, примењиваће се при пројектовању, изградњи, реконструкцији, коришћењу и одржавању објеката, инсталација, уређаја и опреме у свим просторима у којима се могу појавити сметње или опасности од статичког електрицитета.

### **II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 3.**

За вршење надзора у погледу утврђивања места настанка статичког електрицитета и оцене опасности, Установа је дужна да одреди стручно лице.

Установа може ангажовати предузеће или радњу за послове из претходног става, са којим склапа посебан уговор.

Одређено стручно лице за послове из става 1. овог члана стара се о роковима за вршење надзора, као и учествује у процени опасности за случај ангажовања предузећа или радње.

#### **Члан 4.**

Мерење укупне отпорности уземљивача врши се шестомесечно.

Контролна мерења укупне отпорности уземљивача се морају вршити приликом сваког чишћења, односно ремонта постројења.

#### **Члан 5.**

Резултати мерења морају се писмено евидентирати кроз књигу у коју се уносе следећи подаци:

- Н датум мерења,
- Н место мерења,
- Н коришћени инструмент (врста, тип, опсег мерења),
- Н начин мерења, оцена резултата и предлог мера и
- Н потпис стручног лица.

#### **Члан 6.**

Контролу спровођења овог Правилника врши референт заштите од пожара.

### **III ОДГОВОРНОСТ**

#### **Члан 7.**

Непоштовање одредби овог Правилника представља повреду одредби из Правила о заштити од пожара.

#### **Члан 8.**

Повреду радне обавезе из члана 7. овог Правилника чине:

- Н директор, ако не поступа по одредбама члана 2, 3, 4. и 6.
- Н стручно лице у Установи задужено за утврђивање места настанка статичког електрицитета и оцене опасности, ако не поступа по одредбама члана 3, 4. и 5.
- Н референт заштите од пожара, ако не поступа по одредби члана 6.

### **IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 10.**

Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку за његово доношење.

#### **Члан 11.**

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Установе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "СУНЦЕ"  
бр. 1-60-44  
30.01 2013 године  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Председник Управног одбора  
Весна Танасковић

